



**МЧС РОССИИ**  
**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР**

**Департамент общего и профессионального  
Образования Оренбургской области**



**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**о соблюдении на объекте соискателя лицензии**  
**требований пожарной безопасности**

«01» июня 2009 г.

№ 75.

**ОГПН по г. Орску «22» мая 2009 г. проведена внеплановая проверка помещений и рассмотрены материалы, характеризующие состояние пожарной безопасности:**

**Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 25 г. Орска»**

**расположенного по адресу:** 462428, Оренбургская обл., г. Орск, ул. Ю. Фучика, 5.

**по заявлению соискателя в лице:** Директора Евсюкова С.Н.

**на право получения лицензии:** Образовательная деятельность по образовательным программам.

**В ходе обследования выявлено:**

1. Здание разноуровневое двух-трехэтажное, отдельно стоящее. Стены и перегородки из искусственного каменного материала, перекрытия - железобетонные пустотные плиты, крыша плоская, кровля мягкая (рубероид), II-ой степени огнестойкости. Подвальный этаж не сообщается с общими лестничными клетками. Общая площадь заявленных помещений – 4755,1 м<sup>2</sup>. Собственность – Муниципальная. Класс функциональной пожарной опасности – Ф 4.1.
- \* 2. Отопление центральное, водяное. Соответствует правилам пожарной безопасности. Вентиляция естественная.
3. Освещение осуществляется от светильников с лампами дневного света, частично от светильников с лампами накаливания. Электропроводка соответствует ПУЭ. Проведены замеры: сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного оборудования, контура заземления, на омическое сопротивление молниезащиты, проверки металлосвязей, проверки цепи «фаза-нуль». Технический отчет № 101/1-3 от 30.07.2008 г. в наличие. Результаты проверок соответствуют требованиям нормативных документов. Испытания проводились ЭТЛ ООО «Специализированный центр горного и технологического оборудования» (СЦГО). Свидетельство о регистрации ЭТЛ № 176, действительно до 27.06.2011 г. Аппараты защиты типа НПН, А 3124, А 3163, А 3161 ПН-2, соответствуют потребляемым нагрузкам. Устройство защитного отключения электроэнергии (УЗО) отсутствует.
4. Для целей эвакуации с первого этажа предусмотрено четыре эвакуационных выхода непосредственно наружу, со второго этажа три эвакуационных выхода в общие лестничные клетки. Лестничные клетки отделены от поэтажных коридоров дверями с устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах. Горючая отделка на путях эвакуации отсутствует. Расстояние от наиболее отдаленной точки до эвакуационного выхода

составляет – 17 м., требуется по нормам – 50,0 м., ширина путей эвакуации составляет – 1,38 м., требуется по нормам – 1,2 м. Ширина лестничных маршей – 1,35 м.

5. Первичными средствами пожаротушения здание укомплектовано согласно норм положенности. В наличие: ОП -10<sub>(3)</sub> – 3 шт., срок перезарядки – 2013 г., ОП-5<sub>(3)</sub> – 6 шт., срок перезарядки – 2011 г. Паспорта в наличие.
6. Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещение и управления людей при пожаре в наличие. Акт контрольного опробования средств противопожарной защиты здания в наличие. Монтаж проводился ООО «С.А. «Безопасность и охрана». Заключен договор на техническое обслуживание с ООО «С.А. «Безопасность и охрана». Лицензия № 2/11182 от 15.02.2005 г.
7. Огнезащитная обработка сгораемых конструкций чердачного помещения проведена в июле 2008 г. Протокол испытания от 22.10.2008 г. в наличие. Работы проводились ЗАО «Нильс – Центр». Лицензия № 2/09916 от 01.11.2004 г.
8. Внутренний противопожарный водопровод отсутствует, не требуется по нормам.
9. Для целей наружного пожаротушения предусмотрено два пожарных гидранта, расположенные на расстоянии 50 м. и 8 м. от здания. Кольцевые, диаметр – 150 мм., напор водопроводной сети – 65,0 м. вод. ст., расход воды – по 19,75 л/с. Протокол испытаний от 18.04.2008 г. в наличие. Испытания проводились 16 ПЧ 5 ОГПС г. Орска. Проезды и подъезды к водоемисточнику свободны.
10. Приказом № 8 от 13.04.2009 г. назначен ответственный за пожарную безопасность. Имеется инструкция по мерам пожарной безопасности, план эвакуации людей при пожаре, журнал учета прохождения противопожарного инструктажа, с отметкой о прохождении инструктажа. Ответственным лицом за пожарную безопасность пройдено обучение ПТМ в ОГПН по г. Орску. Удостоверение действительно до 08.02.2011 г.

**ВЫВОД:** система пожарной безопасности Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 25 г. Орска», расположенного по адресу: 462428, Оренбургская область, г. Орск, ул. Ю. Фучика, 5, **СООТВЕТСТВУЕТ** требованиям ГОСТ 12.1.004 – 91 «Пожарная безопасность» и заявленному виду деятельности.

*Настоящее заключение действует в течение шести месяцев с момента его подписания.*

**Начальник отдела ГПН  
по г. Орску**



**О.А. Витушкин**